

LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE ILUMINACIÓN DE TEATRO Y SALA DE ESTUDIO, EN EL MARCO CONVENIO 2020.

Jueves 06 de febrero de 2020//11:00 AM

Proveedores Asistentes

Eduardo Henríquez // electricidad.eh@gmail.com

Observaciones

- Se aclararon y expusieron características técnicas de equipos y espacios a mantener. Teatro Nivel 1, Nivel 3, Nivel 4 y sala de estudio.
- Se indica periodo para realización de trabajos.
- Se especifican condiciones generales en la ejecución del servicio.
 - Medidas de seguridad.
 - Adaptación a los tiempos y horarios.
 - Rigurosidad técnica
 - Garantía.
 - Personal calificado (Sec A)
 - Respeto de normas y estándares
 - Responsabilidad del buen uso de herramientas.

Rectificaciones técnicas.

TEATRO – NIVEL 2

- Mantenimiento de todos los equipos FC y cambio de tubos fluorescentes a tubos led de similares características.
- Mantenimiento de todos los equipos CL y cambio de tubos fluorescentes a tubos led de similares características
- Mantenimiento equipos AC y cambio a lámparas led de similares características
- Mantenimiento equipos T1/04-05 (eliminar 2 equipos y mantenimiento 02 equipos por circuito) *cambio a canoa similar a CL (04 por circuito), dispuestos en techo, con interruptor encendido/apagado principio de escala y sistema domótico.
- Mantenimiento equipos T1/06-07 *no considerar

TEATRO – NIVEL 3

- Mantenimiento de los equipos FC T3/01-02-03-04-05 (ubicados bajo los puentes) y cambio de tubos fluorescentes a tubos led de similares características
- AB (eliminar) solo equipos, reutilizar circuitos
- T3/06 no considerar
- T3/07-08-09-13-14-15, cambiar por equipos FC (2 equipos distribuidos por circuito) considerando encendido desde sistema domótico, puede ser interruptor
- T3/10 cambiar por FC (2 equipos) (01 arriba de control sonido y 01 equipo a mitad de pasillo)
- T3/11-12 cambiar por FC (1 equipo por circuito)

TEATRO – NIVEL 4

- Mantenición de T4/11 (falta actuador y cambio solo lámpara, no led)
- Mantenición T4/03-04-05-06-07-08-09-10 cambiar por FC (distribuir 2 equipos por circuito) *04 cinta led de 16 metros de largo, 01 por puente, dispuesta en el techo, con interruptor de encendido/apagado en los extremos de cada puente.
- Mantenición T4/01-02 cambiar por FC largo teatro (distribuir 4 equipo por circuito) *08
- Mantenición T4/01-02 cambiar por FC ancho teatro (distribuir 2 equipos por circuito)

SALA ESTUDIO – NIVEL 4

- Mantenición de los equipos FC (montados a 6m de altura) y cambio de tubos fluorescentes a tubos led de similares características.
- Mantenición equipos CA01 y cambio a lámpara led

Se deja constancia que especificaciones técnicas indicadas son parte de bases técnicas del proceso.